



ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІ ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»  
Україна, 10003, м. Житомир, майдан Перемоги, будинок 10

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі ОС за № UA.P.000984-24

Термін дії з 28 жовтня 2024 р. до 27 жовтня 2026 р.

Продукція Система вогнезахисна для облицювання залізобетонних перекриттів та елементів сумішених покриттів, яка складається з виробів: з мінеральної вати на основі базальту ROCKWOOL марки «STORPROCK G (FASROCK G)», клею для приклеювання ламелей з мінеральної вати «KREISEL EXPERT FP31 FIRE PROTECT» та ґрунтівки «KREISEL 330 Кварцґрунт універсальний» з класом вогнестійкості REI 180

код ДКПП  
6806 10 00 00  
3506 91 00 90  
3214 90 00 90  
код УКТЗЕД

Відповідає вимогам ДБН В.1.1-7-2016 п. 5.3 (табл. 1)

Виробник продукції ТОВ «КРАЙЗЕЛЬ-Будівельні матеріали», м. Київ, вул. Первомайського, 5а; код ЄДРПОУ 32917949. Адреса виробництва: Київська обл., м. Фастів, вул. А. Шептицького, 1

Сертифікат видано ТОВ «КРАЙЗЕЛЬ-Будівельні матеріали», м. Київ, вул. Первомайського, 5а; код ЄДРПОУ 32917949

Додаткова інформація Продукція, що виготовляються серійно з 28.10.2024 до 27.10.2026. Схема 4. Сертифікація продукції, що випускається серійно, з обмеженням виробництва. Нагляд за сертифікованою продукцією здійснюється один раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації ТОВ «Тестметрстандарт», 10003, м. Житомир, майдан Перемоги, будинок 10

На підставі Протоколу випробувань № 2/С-ПП-24 від 22.10.2024 (ТОВ «НВЦ «Євростандарт», акредитоване Національним агентством з акредитації України на випробування продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, атестат акредитації №201069, чинний до 18.12.2024); акту обмеження виробництва ОС ТОВ «Тестметрстандарт» від 21.10.2024

Заступник керівника органу з сертифікації

М.П.



Сервіс ТМС

підпис

**Леонід ЛАБУНЕЦЬ**  
ім'я, прізвище



Чинність сертифіката можна перевірити  
за тел.: (0412) 43-30-20; +38(067)-464-78-86

№ 013003